

[illegible]

n.b. DURANTE LA MANIFESTAZIONE ASSICURARSI CHE LE PORTELLE DEI QUADRI ELETTRICI E DEI QUADRI PRESE SIANO CHIUSE CON SERRATURA APRIBILE CON STRUMENTO DEDICATO, E CHE GLI INTERRUTTORI GENERALI DEI QUADRI PRESE NON UTILIZZATI SIANO APERTI, IN MODO DI GARANTIRE L'ASSENZA DI TENSIONE SULLE STESS

|   |  |
|---|--|
| <p>COMUNE DI ASTI</p> <p>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI<br/>NEL CENTRO FIERISTICO ENOFILA<br/>DURANTE LA DOUJA D'OR 2012</p> | <p>Committente: AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI<br/>COMMERCIO DI ASTI, PER LA PROMOZIONE<br/>E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO</p> |
| <p>Ubicazione : ASTI, CORSO FELICE CAVALLOTTI 45/47<br/>CENTRO FIERISTICO ENOFILA</p>   |  |
| <p>PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.M. 37/08</p>  |  |
| <p>scala: 1/100</p> <p>data: 2 agosto 2012</p>  | <p>tar. IEO1_00 schema topografico piano rialzato</p>  |