

## QUESITI:

1. Osservando la tavola 1 "area conferenze" non è chiaro se la pagoda deve avere una forma a crociera o come disegnato in sezione a "tendone" tipo circo (stessa cosa nella tavola 3 inerente "l'area associazioni"+ tavola 2 "Consorzio dell'Asti").

I disegni, nelle tavole 1-2-3, delle strutture di copertura, sono indicativi non volendo restringere il campo dei possibili fornitori indicando una precisa struttura. Quindi ogni fornitore può proporre la struttura che preferisce, rispettando però, il più possibile, i parametri indicati (le altezze, non dovrebbero avere pilastri intermedi, il rivestimento trasparente e bianco (nuovi) da computare separatamente.

2. Tavola 2 "Consorzio dell'Asti" non è presente nella planimetria una parte di pavimentazione che invece compare nelle viste assonometriche (mi riferisco a quella che non è sotto la tensostruttura e che raccorda le due pareti in legno tamburato).

La parte di pavimentazione, oggetto di questa fornitura, è solamente quella indicata in planimetria con il numero 3. L'altra pavimentazione sarà fornita dal Consorzio stesso.

3. Viene richiesta una gronda di scolo x l'acqua piovana, dove vorreste farla scaricare? Il dubbio viene perché le tre tensostrutture sono tutte pavimentate e iscritte in una pannellatura perimetrale in legno.

L'impresa dovrà prevedere ogni opera necessaria per fare in modo che l'acqua piovana non crei disturbi ai visitatori, non rovini le strutture di rivestimento della copertura e soprattutto che l'acqua non scarichi sui prospetti principali.

4. Si chiedono maggiori indicazioni per quanto riguarda l'ancoraggio.

C'è un'idea di realizzare plinti armati interrati per l'ancoraggio di queste strutture ma ad oggi non sono stati ancora realizzati. Per questo è necessario inserire, nell'offerta, metodi di aggancio, tipo tiranti o piccoli plinti, facendo comunque in modo di ridurre il più possibile l'impatto visivo. E' gradita l'indicazione e relativa computazione di eventuali soluzioni per rivestire i plinti (se avete questa come soluzione di ancoraggio) in modo da schermarli del tutto.

5. Per quanto riguarda invece la pannellatura che chiude l'area espositiva, deve essere monofacciale o bifacciale? la parte tamponata in legno e idropitturata deve essere solo dal lato dell'esposizione?

Sì, la pannellatura che chiude l'area espositiva, è monofacciale, quindi finita a regola d'arte solo dalla parte esposta verso l'area espositiva. Computare tutte le opere per sorreggere strutturalmente la pannellatura e resistere all'azione del vento.

6. Si conferma inoltre che la parte in erba + camminamento contrassegnato con il color giallo ocra non fa parte del capitolato che comporrà l'offerta?

Sì conferma che la parte in erba e i camminamenti di color giallo ocra non fanno parte del capitolato.